No. 18-WA-6951

浄水水質検査結果書

平成 30 年 11 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

平成 30 年 11 月 1 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事第1号
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地30
群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	麻生浄水場				
水源名称					
採水場所	大寄公園				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 11 月 1 日　8 時 53 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　浅香　剛		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 7.0	水温(℃) 18.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.15	
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.2 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	平成 30 年 11 月 3 日	検査責任者	小板橋　利恵子

No. 18-WA-6946

浄水水質検査結果書

平成 30 年 11 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

平成 30 年 11 月 1 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事第1号
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地23
群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	万場第２浄水場				
水源名称					
採水場所	麻生総合グラウンド				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 11 月 1 日　9 時 08 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　浅香　剛		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 11.0	水温(℃) 20.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.20	
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.2 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	平成 30 年 11 月 3 日	検査責任者	小板橋　利恵子

No. 18-WA-6947

浄水水質検査結果書

平成 30 年 11 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

平成 30 年 11 月 1 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録第1号
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地の23

水道名称	万場第1浄水場				
水源名称					
採水場所	塩沢公衆トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 11 月 1 日　9 時 28 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　浅香　剛		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 13.5	水温(℃) 14.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.10	
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.3 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	平成 30 年 11 月 3 日	検査責任者	小板橋　利恵子

No. 18-WA-6948

浄水水質検査結果書

平成 30 年 11 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

平成 30 年 11 月 1 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地20

水道名称	小平浄水場					
水源名称						
採水場所	小平集会所					
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 11 月 1 日　9 時 38 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　浅香　剛			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	10.0	水温(℃)	15.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.30
検査方法	厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	平成 30 年 11 月 3 日	検査責任者	小板橋　利恵子

No. 18-WA-6949

浄水水質検査結果書

平成 30 年 11 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

平成 30 年 11 月 1 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地20
群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	青梨浄水場					
水源名称						
採水場所	青梨公衆トイレ					
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 11 月 1 日　10 時 20 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　浅香　剛			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	11.0	水温(℃)	13.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.30
検査方法	厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.3 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	平成 30 年 11 月 3 日	検査責任者	小板橋　利恵子

No. 18-WA-6950

浄水水質検査結果書

平成 30 年 11 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

平成 30 年 11 月 1 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地の39

群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	船子浄水場					
水源名称						
採水場所	船子集会所東					
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 11 月 1 日　10 時 33 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　浅香　剛			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	10.0	水温(℃)	16.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.35
検査方法	厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	平成 30 年 11 月 3 日	検査責任者	小板橋　利恵子

No. 18-WA-6952

浄水水質検査結果書

平成 30 年 11 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

平成 30 年 11 月 1 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地の3

群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	魚尾浄水場				
水源名称					
採水場所	ポケット公園				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 11 月 1 日　11 時 31 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　新井　陽介		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 12.0	水温(℃) 15.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.2	
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	平成 30 年 11 月 3 日	検査責任者	小板橋　利恵子

No. 18-WA-6953

浄水水質検査結果書

平成 30 年 11 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

平成 30 年 11 月 1 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地20
群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	白水浄水場					
水源名称						
採水場所	宮地グラウンドトイレ					
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 11 月 1 日　11 時 17 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　新井　陽介			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	11.0	水温(℃)	13.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.05
検査方法	厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
濁度	0.1未満　度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	平成 30 年 11 月 2 日	検査責任者	小板橋　利恵子

No. 18-WA-6954

浄水水質検査結果書

平成 30 年 11 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

平成 30 年 11 月 1 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地の30

群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	神ヶ原浄水場					
水源名称						
採水場所	中里合同庁舎					
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 11 月 1 日　10 時 36 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　新井　陽介			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	11.0	水温(℃)	17.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.2
検査方法	厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	平成 30 年 11 月 3 日	検査責任者	小板橋　利恵子

No. 18-WA-6955

浄水水質検査結果書

平成 30 年 11 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

平成 30 年 11 月 1 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号１号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地の23

水道名称	平原浄水場				
水源名称					
採水場所	恐竜センター				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 11 月 1 日　10 時 23 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　新井　陽介		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 13.0	水温(℃) 17.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	平成 30 年 11 月 3 日	検査責任者	小板橋　利恵子

No. 18-WA-6956

浄水水質検査結果書

平成 30 年 11 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

平成 30 年 11 月 1 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号１号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地の30

水道名称	間物浄水場				
水源名称					
採水場所	瀬林トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 11 月 1 日　10 時 57 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　新井　陽介		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 11.0	水温(℃) 12.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.6	
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	平成 30 年 11 月 3 日	検査責任者	小板橋　利恵子

No. 18-WA-6957

浄水水質検査結果書

平成 30 年 11 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

平成 30 年 11 月 1 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事第1号
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地の23

水道名称	八倉浄水場				
水源名称					
採水場所	民家				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 11 月 1 日　9 時 32 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　新井　陽介		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 11.0	水温(℃) 16.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.05
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	3 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.1 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.8 度	5度以下			
濁度	0.1 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	平成 30 年 11 月 3 日	検査責任者	小板橋　利恵子

No. 18-WA-6958

浄水水質検査結果書

平成 30 年 11 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

平成 30 年 11 月 1 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録第1号
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地の39

群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	橋倉浄水場					
水源名称						
採水場所	民家					
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 11 月 1 日　9 時 55 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　新井　陽介			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	13.0	水温(℃)	15.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.05
検査方法	厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	3 CFU/mL	100CFU/mL以下			
＊ 大腸菌	陽性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.1 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.8 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記＊印検査項目については水質基準不適合です。

検査終了日	平成 30 年 11 月 3 日	検査責任者	小板橋　利恵子

No. 18-WA-7893

浄水水質検査結果書

平成 30 年 11 月 28 日

神流町長　田村　利男　様

平成 30 年 11 月 27 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録第[illegible]号
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地[illegible]

群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	橋倉浄水場				
水源名称					
採水場所	民家				
水道種別	簡易水道	採水日時	平成 30 年 11 月 27 日　11 時 30 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　浅香　剛		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 11.0	水温(℃) 13.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.10	
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
― 以下余白 ―					

総合判定　上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	平成 30 年 11 月 28 日	検査責任者	小板橋　利恵子