

## 浄水水質検査結果書

令和元年 5月 21日

神流町長 田村 利男 様  
 令和元年 5月 16日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
 建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会  
 一般社団法人 群馬県薬剤師会  
 (環境衛生試験センター)  
 会長 武智 洋一郎  
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	麻生浄水場				
水源名称					
採水場所	大寄公園				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和元年 5月 16日 9時 00分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 水科 龍次		
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	19.0	水温(℃)	18.0
				遊離残留塩素 (mg/L)	0.3
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.9 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.0 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。


検査終了日 令和元年 5月 20日 検査責任者 水質検査部門管理者 小坂橋利恵子

# 浄水水質検査結果書

令和元年 5月 21日

神流町長 田村 利男 様  
令和元年 5月 16日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会  
一般社団法人 群馬県薬剤師会  
(環境衛生試験センター)  
会長 武智 洋一郎  
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	万場第2浄水場						
水源名称							
採水場所	麻生総合グラウンド						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和元年 5月 16日 10時 30分				
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 水科 龍次				
天候	(前日)晴 (当日)晴	気温(℃)	21.0	水温(℃)	16.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.4
検査方法	厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
pH値	8.1	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.8 度	5度以下			
濁度	0.1 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	令和元年 5月 20日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子
-------	-------------	-------	------------------


## 浄水水質検査結果書

令和元年 5月21日

神流町長 田村 利男 様

令和元年 5月16日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会  
一般社団法人 群馬県薬剤師会  
(環境衛生試験センター)  
会長 武智 洋一郎  
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	万場第1浄水場						
水源名称							
採水場所	塩沢公衆トイレ						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和元年 5月16日 10時10分				
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 水科 龍次				
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(°C)	21.0	水温(°C)	17.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日

令和元年 5月20日

検査責任者


水質検査部門管理者 小坂橋利恵子

## 浄水水質検査結果書

令和元年 5月21日

神流町長 田村 利男 様  
 令和元年 5月16日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
 建築物飲料水水質検査業 群馬県  
 一般社団法人 群馬県薬剤師会  
 (環境衛生試験センター)  
 会長 武智 洋一郎  
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	小平浄水場				
水源名称					
採水場所	小平集会所				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和元年 5月16日 9時30分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 水科 龍次		
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	19.0	水温(℃)	16.0 遊離残留塩素(mg/L) 0.2
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果		水質基準	検査項目	検査結果		水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100CFU/mL以下				
大腸菌	陰性		検出されないこと				
塩化物イオン	1.4	mg/L	200mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3mg/L以下				
pH値	7.9		5.8以上8.6以下				
味	異常ではない		異常でないこと				
臭気	異常ではない		異常でないこと				
色度	0.5未満	度	5度以下				
濁度	0.3	度	2度以下				
- 以下余白 -							


総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

## 浄水水質検査結果書

令和元年 5月21日

神流町長 田村 利男 様  
令和元年 5月16日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県  
一般社団法人 群馬県薬剤師会  
(環境衛生試験センター)  
会長 武智 洋一郎  
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	青梨浄水場						
水源名称							
採水場所	青梨公衆トイレ						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和元年 5月16日 9時20分				
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 水科 龍次				
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	20.0	水温(℃)	18.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.5
検査方法	厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	8.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
以下余白					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。


検査終了日	令和元年 5月20日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子
-------	------------	-------	------------------

# 浄水水質検査結果書

令和元年 5月21日

神流町長 田村 利男 様  
令和元年 5月16日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会  
一般社団法人 群馬県薬剤師会  
(環境衛生試験センター)  
会長 武智 洋一郎  
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	船子浄水場				
水源名称					
採水場所	船子集会所東				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和元年 5月16日 9時50分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 水科 龍次		
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	20.0	水温(℃)	14.0
検査方法	厚生労働省告示第261号				
				遊離残留塩素(mg/L)	0.3

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.3 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

---

検査終了日	令和元年 5月20日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子
-------	------------	-------	------------------


## 浄水水質検査結果書

令和元年 5月21日

神流町長 田村 利男 様

令和元年 5月16日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
 建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会  
 一般社団法人 群馬県薬剤師会  
 (環境衛生試験センター)  
 会長 武智 洋一郎  
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番



水道名称	魚尾浄水場				
水源名称					
採水場所	ポケット公園				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和元年 5月16日 10時50分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日)晴 (当日)晴	気温(℃)	18.0	水温(℃)	18.0 遊離残留塩素(mg/L) 0.1
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.3 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.7 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	令和元年 5月20日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子
-------	------------	-------	------------------






## 浄水水質検査結果書

令和元年 5月21日

神流町長 田村 利男 様  
令和元年 5月16日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
建築物飲料水水質検査業 群  
一般社団法人 群馬県薬剤師  
(環境衛生試験センター)  
会長 武 智 洋一郎  
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地 試験専用



水道名称	神ヶ原浄水場						
水源名称							
採水場所	中里合同庁舎						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和元年 5月16日 10時08分				
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介				
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	17.0	水温(℃)	17.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.2
検査方法	厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素( TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日 令和元年 5月20日 検査責任者 水質検査部門管理者 小坂橋利恵子


浄水水質検査結果書

令和元年 5月21日

神流町長 田村 利男 様

令和元年 5月16日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県  
一般社団法人 群馬県薬剤師会  
(環境衛生試験センター)  
会長 武智 洋一郎  
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番



水道名称	平原浄水場		
水源名称			
採水場所	恐竜センター		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和元年 5月16日 9時54分
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (°C)	17.0
		水温 (°C)	19.0
		遊離残留塩素 (mg/L)	0.1
検査方法	厚生労働省告示第261号		

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.8 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
- 以下余白 -					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。


検査終了日	令和元年 5月20日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子
-------	------------	-------	------------------

# 浄水水質検査結果書

令和元年 5月 21日

神流町長 田村 利男 様  
 令和元年 5月 16日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号  
 建築物飲料水水質検査業 群馬県  
 一般社団法人 群馬県薬剤師会  
 (環境衛生試験センター)  
 会長 武智 洋一郎  
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	間物浄水場				
水源名称					
採水場所	瀬林トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和元年 5月 16日 10時 26分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日)晴 (当日)晴	気温(℃)	16.0	水温(℃)	15.0
			遊離残留塩素(mg/L) 0.1		
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	0.8 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.7 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	令和元年 5月 20日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子
-------	-------------	-------	------------------

## 浄水水質検査結果書

令和 元年 5 月 21 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元年 5 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。


水道法第20条登録検査機関 登録番号1号

建築物飲料水水質検査業 群馬県

一般社団法人 群馬県薬剤師  
(環境衛生試験センター)

会長 武智 洋一郎

群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	八倉浄水場				
水源名称					
採水場所	民家				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和元年 5月16日 9時25分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天 候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	15.0	水温(℃)	16.0 遊離残留塩素(mg/L) 0.05
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	6 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.1 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.6 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	令和元年 5月20日	検査責任者	水質検査部門管理者 小坂橋利恵子
-------	------------	-------	------------------

## 浄水水質検査結果書

令和元年 5月21日

神流町長 田村 利男 様

令和元年 5月16日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号


建築物飲料水水質検査業 群馬県

一般社団法人 群馬県薬剤師

(環境衛生試験センター)

会長 武智 洋一郎

群馬県前橋市西片貝町五丁目18番



水道名称	橋倉浄水場				
水源名称					
採水場所	民家				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和元年 5月16日 9時35分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日)晴 (当日)晴	気温(℃)	16.0	水温(℃)	16.0   遊離残留塩素(mg/L) 0.05
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.3 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.8 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日 令和元年 5月20日

検査責任者

水質検査部門管理者 小板橋利恵子

# 水道法に基づく水質基準に関する省令の水質基準値

水道法の水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令101号)

最終改正:平成27年3月2日厚生労働省令第29号(平成27年4月1日施行)

検査方法(平成15年7月22日厚生労働省告示261号)

最終改正:平成30年3月28日厚生労働省告示第138号(平成30年4月1日施行)

水質基準項目		水質基準値	検査方法	報告下限値	
1	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	標準寒天培地法	別表第1	—
2	大腸菌	検出されないこと	特定酵素基質培地法	別表第2	—
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.0003 mg/L
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	還元気化-原子吸光光度法	別表第7	0.00005 mg/L
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.001 mg/L
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.001 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.001 mg/L
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.005 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	別表第13	0.004 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	IC-PC法	別表第12	0.001 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	別表第13	0.1 mg/L
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	別表第13	0.05 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.1 mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.0002 mg/L
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.005 mg/L
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.002 mg/L
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.001 mg/L
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.001 mg/L
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.001 mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	別表第16の2)	0.06 mg/L
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	別表第17	0.002 mg/L
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.001 mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	別表第17	0.002 mg/L
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.001 mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	IC-PC法	別表第18	0.001 mg/L
27	総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	0.1 mg/L以下	クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムごとに23の項、25の項、29の項及び30の項に掲げる方法		0.001 mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	別表第17	0.002 mg/L
29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.001 mg/L
30	プロモホルム	0.09 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.001 mg/L
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	別表第19	0.008 mg/L
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.01 mg/L
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.02 mg/L
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.03 mg/L
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.01 mg/L
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.1 mg/L
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.005 mg/L
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	別表第13	0.2 mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	1 mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	重量法	別表第23	1 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	固相抽出-HPLC法	別表第24	0.02 mg/L
42	(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001 mg/L以下	PT-GC-MS法	別表第25	0.000001 mg/L
43	1, 2, 7, 7-テトラメチルピシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)	0.00001 mg/L以下	PT-GC-MS法	別表第25	0.000001 mg/L
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	固相抽出-吸光光度法	別表第28	0.005 mg/L
45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	別表第29	0.0005 mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	全有機炭素計測定法	別表第30	0.2 mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	ガラス電極法	別表第31	—
48	味	異常でないこと	官能法	別表第33	—
49	臭気	異常でないこと	官能法	別表第34	—
50	色度	5度以下	透過光測定法	別表第36	0.5 度
51	濁度	2度以下	積分球式光電光度法	別表第41	0.1 度