No. 19-WA-7153

浄水水質検査結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事第[illegible]号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地[illegible]

群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	麻生浄水場				
水源名称					
採水場所	大寄公園				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 10 時 15 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 水科 龍次		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 25.0	水温(℃) 23.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.05	
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	2 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
pH値	8.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.9 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	令和 元 年 9 月 21 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7149

浄水水質検査結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録第[illegible]号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地[illegible]

群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	万場第1浄水場					
水源名称						
採水場所	塩沢公衆トイレ					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 11 時 30 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 水科 龍次			
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 23.0	水温(℃) 21.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.05		
検査方法	厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	3 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.6 度	5度以下			
濁度	0.1 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	令和 元 年 9 月 21 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7148

浄水水質検査結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県第1号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地23
群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	万場第2浄水場				
水源名称					
採水場所	麻生総合グラウンド				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 10 時 45 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 水科 龍次		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 24.0	水温(℃) 23.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.05	
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.8 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.4 度	5度以下			
濁度	0.1 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	令和 元 年 9 月 21 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7150

浄水水質検査結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録第[illegible]号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地[illegible]
群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	小平浄水場				
水源名称					
採水場所	小平集会所				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 9 時 40 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 水科 龍次		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 22.0	水温(℃) 21.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.05
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.8 度	5度以下			
濁度	0.5 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	令和 元 年 9 月 21 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7151

浄水水質検査結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事第[illegible]号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地[illegible]

群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	青梨浄水場				
水源名称					
採水場所	青梨公衆トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 9 時 10 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 水科 龍次		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 20.0	水温(℃) 21.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.1	
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	令和 元 年 9 月 21 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7152

浄水水質検査結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事第[illegible]号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地[illegible]

群馬県薬剤師会長印 環境センター専用

水道名称	船子浄水場				
水源名称					
採水場所	船子集会所東				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 9 時 25 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 水科 龍次		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 22.0	水温(℃) 22.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.05	
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.1 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.8 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	令和 元 年 9 月 21 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7154

浄水水質検査結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事第[illegible]号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地[illegible]

群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	魚尾浄水場				
水源名称					
採水場所	ポケット公園				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 13 時 40 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 20.0	水温(℃) 22.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.05
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.1 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.3 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	令和 元 年 9 月 21 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7155

浄水水質検査結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事第1号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地23
群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	白水浄水場				
水源名称					
採水場所	宮地グラウンドトイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 11 時 16 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 22.0	水温(℃) 22.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.05	
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
* 濁度	3.4 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記＊印検査項目については水質基準不適合です。

検査終了日	令和 元 年 9 月 20 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7156

浄水水質検査結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地23
群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	神ヶ原浄水場				
水源名称					
採水場所	中里合同庁舎				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 11 時 16 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 19.0	水温(℃) 24.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.2	
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	令和 元 年 9 月 21 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7157

浄水水質検査結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事第28号第1号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地23
群馬県薬剤師会長印 検査センター専用

水道名称	平原浄水場				
水源名称					
採水場所	恐竜センター				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 10 時 47 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 23.0	水温(℃) 24.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.05	
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.1 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	令和 元 年 9 月 21 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7158

浄水水質検査結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事第[illegible]号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地[illegible]

群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	間物浄水場				
水源名称					
採水場所	瀬林トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 10 時 28 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 20.0	水温(℃) 21.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.1	
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.0 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.6 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	令和 元 年 9 月 21 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7159

浄水水質検査結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事第[illegible]号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地[illegible]

水道名称	八倉浄水場				
水源名称					
採水場所	民家				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 9 時 31 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 18.0	水温(℃) 20.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.4	
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	2.4 度	5度以下			
濁度	1.1 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	令和 元 年 9 月 21 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7160

浄水水質検査結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事第[illegible]号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地[illegible]

群馬県薬剤師会長印 検査センター専用

水道名称	橋倉浄水場				
水源名称					
採水場所	民家				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 10 時 00 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 18.0	水温(℃) 20.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.05	
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	3 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.2 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.1 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水質基準適合です。

検査終了日	令和 元 年 9 月 21 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7169

原水水質試験（検査）結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録第[illegible]号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地[illegible]
群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	麻生浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 10 時 30 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 水科 龍次
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 22.0	水温(℃) 21.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個/10L				
ジアルジア・シスト	0 個/10L				
― 以下余白 ―					

備考

検査終了日	令和 元 年 9 月 27 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7162

原水水質試験（検査）結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事第[illegible]号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地[illegible]

群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	万場第1浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 11 時 00 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 水科 龍次
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 22.0	水温(℃) 17.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個/10L				
ジアルジア・シスト	0 個/10L				
― 以下余白 ―					

備考			
検査終了日	令和 元 年 9 月 27 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7161

原水水質試験（検査）結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録第1号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地23
群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	万場第２浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 11 時 20 分		
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 水科 龍次		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃)	24.0	水温(℃)	20.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個/10L				
ジアルジア・シスト	0 個/10L				
― 以下余白 ―					

備考			
検査終了日	令和 元 年 9 月 27 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7163

原水水質試験（検査）結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録第1号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地23

水道名称	小平浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 9 時 50 分		
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 水科 龍次		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃)	20.0	水温(℃)	20.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個/10L				
ジアルジア・シスト	0 個/10L				
― 以下余白 ―					

備考

検査終了日	令和 元 年 9 月 27 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7164

原水水質試験（検査）結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録第[illegible]号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地[illegible]

群馬県薬剤師会長印 検査センター専用

水道名称	青梨浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 9 時 00 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 水科 龍次
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 19.0	水温(℃) 18.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個/10L				
ジアルジア・シスト	0 個/10L				
― 以下余白 ―					

備考	
検査終了日	令和 元 年 9 月 27 日
検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7165

原水水質試験（検査）結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録第[illegible]号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地[illegible]
群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	船子浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 9 時 30 分		
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 水科 龍次		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 21.0	水温(℃) 20.0		
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個/10L				
ジアルジア・シスト	0 個/10L				
― 以下余白 ―					

備考			
検査終了日	令和 元 年 9 月 27 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7166

原水水質試験（検査）結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録
一般社団法人 群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地23
群馬県薬剤師会長印 検査センター専用

水道名称	魚尾浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 13 時 25 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 新井 陽介
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 16.0	水温(℃) 17.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個/10L				
ジアルジア・シスト	0 個/10L				
― 以下余白 ―					

備考

検査終了日	令和 元 年 9 月 27 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7167

原水水質試験（検査）結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録第[illegible]号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地[illegible]
群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	神ヶ原浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 11 時 00 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 新井 陽介
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 17.0	水温(℃) 19.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個/10L				
ジアルジア・シスト	0 個/10L				
― 以下余白 ―					

備考

検査終了日	令和 元 年 9 月 27 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7168

原水水質試験（検査）結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長　田村　利男　様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事第1号
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地20
群馬県薬剤師会長印
試験センター専用

水道名称	平原浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日　10 時 30 分		
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　新井　陽介		
天候	(前日) 曇　(当日) 晴	気温(℃)	16.0	水温(℃)	17.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個/10L				
ジアルジア・シスト	0　個/10L				
― 以下余白 ―					

備考	
検査終了日	令和 元 年 9 月 27 日
検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7170

原水水質試験（検査）結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長 田村 利男 様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事第[illegible]号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長 武 智 洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地23
群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	間物浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日 11 時 50 分		
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃)	15.0	水温(℃)	17.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個/10L				
ジアルジア・シスト	0 個/10L				
― 以下余白 ―					

備考			
検査終了日	令和 元 年 9 月 27 日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7171

原水水質試験（検査）結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長　田村　利男　様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号１号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事第1号
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地23
群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	白水浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日　13 時 00 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　新井　陽介
天候	(前日) 曇　(当日) 晴	気温(℃) 17.0	水温(℃) 19.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個/10L				
ジアルジア・シスト	0　個/10L				
― 以下余白 ―					

備考	
検査終了日	令和 元 年 9 月 27 日
検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7172

原水水質試験（検査）結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長　田村　利男　様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号１号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事登録第15号
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地20

水道名称	八倉浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日　9 時 10 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　新井　陽介
天候	(前日) 曇　(当日) 晴	気温(℃) 15.0	水温(℃) 15.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個/10L				
ジアルジア・シスト	0　個/10L				
― 以下余白 ―					

備考	
検査終了日	令和 元 年 9 月 27 日
検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子

No. 19-WA-7173

原水水質試験（検査）結果書

令和 元 年 9 月 27 日

神流町長　田村　利男　様

令和 元 年 9 月 19 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県知事第1号
一般社団法人　群馬県薬剤師会
（環境衛生試験センター）
会長　武　智　洋一郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地23
群馬県薬剤師会長印 試験センター専用

水道名称	橋倉浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 元 年 9 月 19 日　9 時 53 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　新井　陽介
天候	(前日) 曇　(当日) 晴	気温(℃) 15.0	水温(℃) 17.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個/10L				
ジアルジア・シスト	0　個/10L				
― 以下余白 ―					

備考	
検査終了日	令和 元 年 9 月 27 日
検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子