



浄水水質検査結果書

No. 20-WA-6375

令和2年9月18日

神流町長 田村 利男 様
令和2年9月14日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番



Table with inspection details: Water name (Asahi Waterworks), Source (Ikusai Park), Date (Sept 14, 2020), Time (10:45), Sampler (Ryuzi), Conditions (Clear), Temp (25.0/22.0), TSS (0.1), Method (Ministry Order No. 261).

Main inspection results table with columns: Item, Result, Standard, Item, Result, Standard. Rows include bacteria, chlorine, pH, taste, odor, turbidity, etc.

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間 令和2年9月14日 ~ 令和2年9月16日 検査責任者 水質検査部門管理者 小坂橋利恵子

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。




浄水水質検査結果書

No. 20-WA-6376

令和2年 9月 18日

神流町長 田村 利男 様
 令和2年 9月 14日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
 建築物飲料水水質検査業 群馬県第1号
 一般社団法人 群馬県薬剤師会
 (環境衛生試験センター)
 会長 田尻 耕太郎
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	万場第2浄水場				
水源名称					
採水場所	神流町役場				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和2年 9月 14日 11時 00分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 水科 龍次		
天候	(前日)曇 (当日)晴	気温(℃)	26.0	水温(℃)	23.0
				遊離残留塩素(mg/L)	0.1
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
pH値	8.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.0 度	5度以下			
濁度	0.8 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和2年9月14日 ~ 令和2年9月16日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子
------	-----------------------	-------	------------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



浄水水質検査結果書

No. 20-WA-6377

令和2年9月18日

神流町長 田村 利男 様

令和2年9月14日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地




Table with 2 columns: Item and Value. Includes fields for water name (万場第1浄水場), source (塩沢公衆トイレ), sampling date (令和2年9月14日), and results (e.g., temperature 26.0, turbidity 0.1).

Main inspection results table with 6 columns: Item, Result, Standard, Item, Result, Standard. Lists parameters like bacteria count, pH, and turbidity with their respective values and standards.

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

Summary table with 4 columns: Inspection Period (令和2年9月14日 ~ 令和2年9月16日), Inspector (水質検査部門管理者 小板橋利恵子), and others.

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。




浄水水質検査結果書

No. 20-WA-6378

令和 2 年 9 月 18 日

神流町長 田村 利男 様
令和 2 年 9 月 14 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	小平浄水場				
水源名称					
採水場所	小平集会所				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 2 年 9 月 14 日 9 時 25 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 水科 龍次		
天 候	(前日)曇 (当日)晴	気温(℃)	22.0	水温(℃)	20.0 遊離残留塩素(mg/L) 0.1
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.9 度	5度以下			
濁度	0.2 度	2度以下			
- 以下余白 -					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和2年9月14日 ~ 令和2年9月16日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子
------	-----------------------	-------	------------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



浄水水質検査結果書


No. 20-WA-6379

令和2年9月18日

神流町長 田村 利男 様

令和2年9月14日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番



水道名称	青梨浄水場		
水源名称			
採水場所	青梨観光トイレ		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和2年9月14日 9時00分
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 水科 龍次
天候	(前日)曇 (当日)晴	気温(℃)	22.0 水温(℃) 20.0 遊離残留塩素(mg/L) 0.1
検査方法	厚生労働省告示第261号		

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.2 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.6 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
- 以下余白 -					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和2年9月14日 ~ 令和2年9月16日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子
------	-----------------------	-------	------------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



浄水水質検査結果書

No. 20-WA-6380

令和 2 年 9 月 18 日

神流町長 田村 利男 様
令和 2 年 9 月 14 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地




Table with inspection details: 水道名称 (船子浄水場), 採水場所 (船子集会所東), 水道種別 (簡易水道), 採水日時 (令和2年9月14日 10時00分), 採水者名 (産業建設課 水科 龍次), 天候 (前日曇 当日晴), 気温 (22.0°C), 水温 (20.0°C), 遊離残留塩素 (0.1 mg/L), 検査方法 (厚生労働省告示第261号)

Main inspection results table with columns: 検査項目, 検査結果, 水質基準. Includes items like 一般細菌, 大腸菌, 塩化物イオン, etc.

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間 令和2年9月14日 ~ 令和2年9月16日
検査責任者 水質検査部門管理者 小板橋利恵子

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



浄水水質検査結果書


No. 20-WA-6381

令和2年9月18日

神流町長 田村 利男 様

令和2年9月14日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
 建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会
 一般社団法人 群馬県薬剤師会
 (環境衛生試験センター)
 会長 田尻 耕太郎
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地 専用



水道名称	魚尾浄水場				
水源名称					
採水場所	ポケット公園				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和2年9月14日 13時30分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日)曇 (当日)晴	気温(℃)	24.0	水温(℃)	24.0 遊離残留塩素(mg/L) 0.1
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果		水質基準	検査項目	検査結果		水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100CFU/mL以下				
大腸菌	陰性		検出されないこと				
塩化物イオン	1.0	mg/L	200mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3mg/L以下				
pH値	7.6		5.8以上8.6以下				
味	異常ではない		異常でないこと				
臭気	異常ではない		異常でないこと				
色度	1.2	度	5度以下				
濁度	0.1未満	度	2度以下				
— 以下余白 —							

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和2年9月14日 ~ 令和2年9月16日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子
------	-----------------------	-------	------------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



浄水水質検査結果書

No. 20-WA-6382


令和 2 年 9 月 18 日

神流町長 田村 利男

様

令和 2 年 9 月 14 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
 建築物飲料水水質検査業 群馬県
 一般社団法人 群馬県薬剤師
 (環境衛生試験センター)
 会長 田 尻 耕太郎
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地
 朝野 朝太郎 専任検査員



水道名称	白水浄水場				
水源名称					
採水場所	宮地グラウンドトイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 2 年 9 月 14 日 13 時 15 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天 候	(前日)曇 (当日)晴	気温(℃)	24.0	水温(℃)	25.0 遊離残留塩素(mg/L)
検査方法	厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
* 濁度	2.1	度	2度以下		
— 以下余白 —					

総合判定 上記*印検査項目については水道法水質基準不適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和2年9月14日 ~ 令和2年9月16日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子
------	-----------------------	-------	------------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



浄水水質検査結果書

No. 20-WA-6384

令和 2 年 9 月 18 日

神流町長 田村 利男 様

令和 2 年 9 月 14 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地




Table with 2 columns: Item and Value. Items include: 水道名称 (平原浄水場), 水源名称, 採水場所 (恐竜センター), 水道種別 (簡易水道), 採水日時 (令和2年9月14日 11時26分), 原水・浄水 (浄水), 採水者名 (産業建設課 新井 陽介), 天候 (前日)曇 (当日)晴, 気温(°C) 24.0, 水温(°C) 27.0, 遊離残留塩素(mg/L) 0.1, 検査方法 (厚生労働省告示第261号)

Main inspection results table with columns: 検査項目, 検査結果, 水質基準, 検査項目, 検査結果, 水質基準. Rows include: 一般細菌 (0 CFU/mL, 100CFU/mL以下), 大腸菌 (陰性, 検出されないこと), 塩化物イオン (1.3 mg/L, 200mg/L以下), 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (0.6 mg/L, 3mg/L以下), pH値 (7.6, 5.8以上8.6以下), 味 (異常ではない, 異常でないこと), 臭気 (異常ではない, 異常でないこと), 色度 (1.2 度, 5度以下), 濁度 (0.1未満 度, 2度以下), and a blank row for '以下余白'.

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

Table with 4 columns: 検査期間 (令和2年9月14日 ~ 令和2年9月16日), 検査責任者 (水質検査部門管理者 小坂橋利恵子)

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



浄水水質検査結果書

No. 20-WA-6385

令和 2 年 9 月 18 日

神流町長 田村 利男 様

令和 2 年 9 月 14 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地




Table with 2 columns: 水道名称 (間物浄水場), 水源名称, 採水場所 (瀬林トイレ), 水道種別 (簡易水道), 採水日時 (令和2年9月14日 12時14分), 原水・浄水 (浄水), 採水者名 (産業建設課 新井 陽介), 天候 (前日)曇 (当日)晴, 気温(℃) 24.0, 水温(℃) 25.0, 遊離残留塩素(mg/L) 0.1, 検査方法 (厚生労働省告示第261号)

Main inspection results table with 6 columns: 検査項目, 検査結果, 水質基準, 検査項目, 検査結果, 水質基準. Rows include: 一般細菌 (1800 CFU/mL), 大腸菌 (陰性), 塩化物イオン (0.8 mg/L), 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (0.4 mg/L), pH値 (7.6), 味 (異常ではない), 臭気 (異常ではない), 色度 (1.0 度), 濁度 (0.1 度), and a note for items below.

総合判定 上記*印検査項目については水道法水質基準不適合です。詳細は枠外参照

検査期間 令和2年9月14日 ~ 令和2年9月16日 検査責任者 水質検査部門管理者 小板橋利恵子

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

原水水質試験（検査）結果書

令和 2 年 9 月 23 日

神流町長 田村 利男 様

令和 2 年 9 月 14 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号


建築物飲料水水質検査業 群馬県薬剤師会

一般社団法人 群馬県薬剤師会

(環境衛生試験センター)

会長 田尻 耕太郎

群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	麻生浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 2 年 9 月 14 日 10 時 30 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 水科 龍次
天候	(前日)曇 (当日)晴	気温(℃)	20.0
		水温(℃)	19.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個/10L		
ジアルジア・シスト	0 個/10L		
— 以下余白 —			

備考

原水水質試験 (検査) 結果書

令和 2 年 9 月 23 日

神流町長 田村 利男

様

令和 2 年 9 月 14 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県第28号
一般社団法人 群馬県薬剤師
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	八倉浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 2 年 9 月 14 日 9 時 11 分		
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 新井 陽介		
天候	(前日)曇 (当日)晴	気温(°C)	18.0	水温(°C)	18.0
検査方法	厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
クリプトスポリジウム・オースト	0 個/10L		
ジアルジア・シスト	0 個/10L		
— 以下余白 —			

備 考

検査期間	令和2年9月14日 ~ 令和2年9月23日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子
------	-----------------------	-------	------------------

水道法に基づく水質基準に関する省令の水質基準値

水道法の水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)

最終改正:令和2年3月25日厚生労働省令第38号(令和2年4月1日施行)

検査方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

最終改正:令和2年3月25日厚生労働省告示第95号(令和2年4月1日施行)

水質基準項目	水質基準値	検査方法	報告下限値	
1 一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	標準寒天培地法	別表第1	—
2 大腸菌	検出されないこと	特定酵素基質培地法	別表第2	—
3 カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.0003 mg/L
4 水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	還元気化-原子吸光光度法	別表第7	0.00005 mg/L
5 セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.001 mg/L
6 鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.001 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.001 mg/L
8 六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.002 mg/L
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	別表第13	0.004 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	IC-PC法	別表第12	0.001 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	別表第13	0.1 mg/L
12 フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	別表第13	0.05 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.1 mg/L
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.0002 mg/L
15 1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.005 mg/L
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.002 mg/L
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.001 mg/L
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.001 mg/L
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.001 mg/L
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.001 mg/L
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	(別表第16の2)	0.06 mg/L
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	別表第17	0.002 mg/L
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.001 mg/L
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	別表第17	0.002 mg/L
25 ジブromokロロメタン	0.1 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.001 mg/L
26 臭素酸	0.01 mg/L以下	IC-PC法	別表第18	0.001 mg/L
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブromokロロメタン、ブromokロロメタン及びブromokホルムのそれぞれの濃度の総和)	0.1 mg/L以下	クロロホルム、ジブromokロロメタン、ブromokロロメタン及びブromokホルムごとに23の項、25の項、29の項及び30の項に掲げる方法		0.001 mg/L
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	別表第17	0.002 mg/L
29 ブromokロロメタン	0.03 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.001 mg/L
30 ブromokホルム	0.09 mg/L以下	HS-GC-MS法	別表第15	0.001 mg/L
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	別表第19	0.008 mg/L
32 亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.01 mg/L
33 アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.02 mg/L
34 鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.03 mg/L
35 銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.01 mg/L
36 ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.1 mg/L
37 マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	0.005 mg/L
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	別表第13	0.2 mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	ICP-MS法	別表第6	1 mg/L
40 蒸発残留物	500 mg/L以下	重量法	別表第23	1 mg/L
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	固相抽出-HPLC法	別表第24	0.02 mg/L
42 (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001 mg/L以下	PT-GC-MS法	別表第25	0.000001 mg/L
43 1, 2, 7, 7-テトラメチルピシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)	0.00001 mg/L以下	PT-GC-MS法	別表第25	0.000001 mg/L
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	固相抽出-吸光光度法	別表第28	0.005 mg/L
45 フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	別表第29	0.0005 mg/L
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	全有機炭素計測定法	別表第30	0.2 mg/L
47 pH値	5.8以上8.6以下	ガラス電極法	別表第31	—
48 味	異常でないこと	官能法	別表第33	—
49 臭気	異常でないこと	官能法	別表第34	—
50 色度	5度以下	透過光測定法	別表第36	0.5 度
51 濁度	2度以下	積分球式光電光度法	別表第41	0.1 度

水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法

1. クリプトスポリジウム(定量)

検査項目	検査方法
クリプトスポリジウム・オーシスト	直接蛍光抗体染色法
ジアルジア・シスト	

2. クリプトスポリジウム指標菌検査

検査項目	検査方法
大腸菌(定性)	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌(定量)	ハンドフォード改良寒天培地法

検査項目:厚生労働省健康局水道課長通知
健水発第0330005号(平成19年3月30日付)

検査方法:厚生労働省健康局水道課長通知
健水発第0330006号(平成19年3月30日付)



浄水水質検査結果書

No. 20-WA-6903

令和 2 年 9 月 25 日

神流町長 田村 利男 様
令和 2 年 9 月 23 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県令第1号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	白水浄水場						
水源名称							
採水場所	宮地グラウンドトイレ						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 2 年 9 月 23 日 11 時 30 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 新井 陽介				
天候	(前日)曇 (当日)曇	気温(℃)	22.0	水温(℃)	22.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.05
検査方法	厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
濁度	0.1未満	度	2度以下		
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和2年9月23日 ～ 令和2年9月24日	検査責任者	水質検査部門管理者 小板橋利恵子
------	-----------------------	-------	------------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



浄水水質検査結果書

No. 20-WA-6904

令和 2 年 9 月 25 日

神流町長 田村 利男 様
令和 2 年 9 月 23 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地




Table with 6 columns: 水道名称, 水源名称, 採水場所, 水道種別, 原水・浄水, 天候, 検査方法. Includes details like '間物浄水場', '瀬林トイレ', '簡易水道', '浄水', and '厚生労働省告示第261号'.

Main inspection results table with 6 columns: 検査項目, 検査結果, 水質基準, 検査項目, 検査結果, 水質基準. Rows include '一般細菌', '大腸菌', and '以下余白'.

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間 令和2年9月23日 ~ 令和2年9月24日 検査責任者 水質検査部門管理者 小坂橋利恵子

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。