JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 24-WA-1171

浄水水質検査結果書

令和 6 年 5 月 15 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 5 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	麻生浄水場					
水源名称						
採水場所	麻生木材ヤード					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 5 月 9 日　13 時 10 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　水科　龍次			
天候	(前日) 雨　(当日) 曇	気温(℃)	14.0	水温(℃)	16.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.10
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
ｐH値	8.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	2.7 度	5度以下			
濁度	0.6 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定　上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和6年5月9日 ～ 令和6年5月13日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 24-WA-1172

浄水水質検査結果書

令和 6 年 5 月 15 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 5 月 9 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	万場第２浄水場						
水源名称							
採水場所	神流町役場						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 5 月 9 日　13 時 20 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　水科　龍次				
天候	(前日) 雨　(当日) 曇	気温(℃)	14.0	水温(℃)	15.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.10
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.7 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.6 度	5度以下			
濁度	0.1 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和6年5月9日 ～ 令和6年5月13日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 24-WA-1173

浄水水質検査結果書

令和 6 年 5 月 15 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 5 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	万場第１浄水場					
水源名称						
採水場所	塩沢公衆トイレ					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 5 月 9 日　13 時 00 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　水科　龍次			
天候	(前日) 雨　(当日) 曇	気温(℃)	14.0	水温(℃)	14.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.10
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.7 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.5	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.7 度	5度以下			
濁度	0.1 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定　上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和6年5月9日 ～ 令和6年5月13日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 24-WA-1174

浄水水質検査結果書

令和 6 年 5 月 15 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 5 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	小平浄水場					
水源名称						
採水場所	小平412番地宅					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 5 月 9 日　11 時 10 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　水科　龍次			
天候	(前日) 雨　(当日) 曇	気温(℃)	13.0	水温(℃)	13.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.10
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定　上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和6年5月9日 ～ 令和6年5月13日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 24-WA-1175

浄水水質検査結果書

令和 6 年 5 月 15 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 5 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	青梨浄水場					
水源名称						
採水場所	青梨公衆トイレ					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 5 月 9 日　10 時 50 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　水科　龍次			
天候	(前日) 雨　(当日) 曇	気温 (℃)	11.0	水温 (℃)	14.0	遊離残留塩素 (mg/L) 0.10
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.3 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定　上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和6年5月9日 ～ 令和6年5月13日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 24-WA-1176

浄水水質検査結果書

令和 6 年 5 月 15 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 5 月 9 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	船子浄水場						
水源名称							
採水場所	船子集会所東						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 5 月 9 日　11 時 00 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　水科　龍次				
天候	(前日) 雨　(当日) 曇	気温(℃)	10.0	水温(℃)	13.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.10
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.3	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.6 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和6年5月9日 ～ 令和6年5月13日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 24-WA-1177

浄水水質検査結果書

令和 6 年 5 月 15 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 5 月 9 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	魚尾浄水場						
水源名称							
採水場所	ポケット公園						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 5 月 9 日　10 時 40 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　水科　龍次				
天候	(前日) 雨　(当日) 曇	気温(℃)	10.0	水温(℃)	12.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.20
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.3 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.3 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和6年5月9日 ～ 令和6年5月13日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 24-WA-1178

浄水水質検査結果書

令和 6 年 5 月 15 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 5 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	白水浄水場						
水源名称							
採水場所	基幹集落センター						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 5 月 9 日　10 時 30 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　水科　龍次				
天候	(前日) 雨　(当日) 曇	気温(℃)	8.0	水温(℃)	11.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.20
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
濁度	0.1未満　度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照			
検査期間	令和6年5月9日 ～ 令和6年5月13日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 24-WA-1179

浄水水質検査結果書

令和 6 年 5 月 15 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 5 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	神ヶ原浄水場						
水源名称							
採水場所	中里中体育館						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 5 月 9 日　10 時 15 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　水科　龍次				
天候	(前日) 雨　(当日) 曇	気温(℃)	7.0	水温(℃)	9.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.10
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.7 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.4	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.8 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定　上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和6年5月9日 ～ 令和6年5月13日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 24-WA-1180

浄水水質検査結果書

令和 6 年 5 月 15 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 5 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	平原浄水場						
水源名称							
採水場所	恐竜センター						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 5 月 9 日　9 時 45 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　水科　龍次				
天候	(前日) 雨　(当日) 曇	気温(℃)	6.0	水温(℃)	11.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.10
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.2 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定　上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和6年5月9日 ～ 令和6年5月13日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 24-WA-1181

浄水水質検査結果書

令和 6 年 5 月 15 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 5 月 9 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	間物浄水場						
水源名称							
採水場所	瀬林公衆トイレ						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 5 月 9 日　10 時 00 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　水科　龍次				
天候	(前日) 雨　(当日) 曇	気温(℃)	4.0	水温(℃)	11.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.10
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.0 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.6 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和6年5月9日 ～ 令和6年5月13日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 24-WA-1182

浄水水質検査結果書

令和 6 年 5 月 15 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 5 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	橋倉浄水場						
水源名称							
採水場所	平原788番地宅						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 5 月 9 日　9 時 30 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　水科　龍次				
天候	(前日) 雨　(当日) 曇	気温(℃)	6.0	水温(℃)	10.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.30
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定　上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和6年5月9日 ～ 令和6年5月13日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 24-WA-1183

浄水水質検査結果書

令和 6 年 5 月 15 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 5 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	八倉浄水場						
水源名称							
採水場所	浄水場下						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 5 月 9 日　9 時 20 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　水科　龍次				
天候	(前日) 雨　(当日) 曇	気温(℃)	6.0	水温(℃)	9.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.10
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果		水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	3	CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性		検出されないこと			
塩化物イオン	1.1	mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.8		5.8以上8.6以下			
味	異常ではない		異常でないこと			
臭気	異常ではない		異常でないこと			
色度	0.9	度	5度以下			
濁度	0.1未満	度	2度以下			
― 以下余白 ―						

総合判定　上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和6年5月9日 ～ 令和6年5月13日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 24-WA-1184

浄水水質検査結果書

令和 6 年 5 月 15 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 5 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	山室浄水場						
水源名称							
採水場所	公民館						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 5 月 9 日　9 時 40 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　水科　龍次				
天候	(前日) 雨　(当日) 曇	気温(℃)	5.0	水温(℃)	10.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.10
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.3 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	2.1 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定　上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和6年5月9日 ～ 令和6年5月13日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。