No. 24-WA-6109

原水水質試験（検査）結果書

令和 6 年 10 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 9 月 25 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	麻生浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 9 月 25 日　9 時 00 分		
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　千木良　勇祐		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	18.0	水温(℃)	18.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個/10L				
ジアルジア・シスト	0　個/10L				
― 以下余白 ―					

備考			
検査期間	令和6年9月25日 ～ 令和6年10月4日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

No. 24-WA-6110

原水水質試験（検査）結果書

令和 6 年 10 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 9 月 25 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	万場第２浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 9 月 25 日　9 時 45 分		
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　千木良　勇祐		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	16.0	水温(℃)	15.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個/10L				
ジアルジア・シスト	0　個/10L				
― 以下余白 ―					

備考			
検査期間	令和6年9月25日 ～ 令和6年10月4日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

No. 24-WA-6111

原水水質試験（検査）結果書

令和 6 年 10 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 9 月 25 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	万場第１浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 9 月 25 日	9 時 30 分	
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　千木良　勇祐		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	15.0	水温(℃)	14.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個/10L				
ジアルジア・シスト	0　個/10L				
― 以下余白 ―					

備考	

検査期間	令和6年9月25日 ～ 令和6年10月4日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

No. 24-WA-6112

原水水質試験（検査）結果書

令和 6 年 10 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 9 月 25 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	小平浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 9 月 25 日　10 時 15 分		
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　千木良　勇祐		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	16.0	水温(℃)	15.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個/10L				
ジアルジア・シスト	0　個/10L				
― 以下余白 ―					

備考	
検査期間	令和6年9月25日 ～ 令和6年10月4日
検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

No. 24-WA-6113

原水水質試験（検査）結果書

令和 6 年 10 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 9 月 25 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	青梨浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 9 月 25 日　11 時 40 分		
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　千木良　勇祐		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	19.0	水温(℃)	20.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個/10L				
ジアルジア・シスト	0　個/10L				
― 以下余白 ―					

備考	

検査期間	令和6年9月25日 ～ 令和6年10月4日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

No. 24-WA-6114

原水水質試験（検査）結果書

令和 6 年 10 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 9 月 25 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	船子浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 9 月 25 日　14 時 50 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　千木良　勇祐
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 19.0	水温(℃) 19.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個/10L				
ジアルジア・シスト	0　個/10L				
― 以下余白 ―					

備考			
検査期間	令和6年9月25日 ～ 令和6年10月4日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

No. 24-WA-6115

原水水質試験（検査）結果書

令和 6 年 10 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 9 月 25 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	魚尾浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 9 月 25 日　12 時 10 分		
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　千木良　勇祐		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	15.0	水温(℃)	15.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個/10L				
ジアルジア・シスト	0　個/10L				
― 以下余白 ―					

備考	
検査期間	令和6年9月25日 ～ 令和6年10月4日
検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

No. 24-WA-6116

原水水質試験（検査）結果書

令和 6 年 10 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 9 月 25 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	白水浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 9 月 25 日　12 時 25 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　千木良　勇祐
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 14.0	水温(℃) 16.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個/10L				
ジアルジア・シスト	0　個/10L				
― 以下余白 ―					

備考	
検査期間	令和6年9月25日 ～ 令和6年10月4日
検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

No. 24-WA-6117

原水水質試験（検査）結果書

令和 6 年 10 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 9 月 25 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	神ヶ原浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 9 月 25 日	9 時 00 分	
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　水科　龍次		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	18.0	水温(℃)	20.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個/10L				
ジアルジア・シスト	0　個/10L				
― 以下余白 ―					

備考	

検査期間	令和6年9月25日 ～ 令和6年10月4日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

No. 24-WA-6118

原水水質試験（検査）結果書

令和 6 年 10 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 9 月 25 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	平原浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 9 月 25 日	9 時 30 分	
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　水科　龍次		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	17.0	水温(℃)	20.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個/10L				
ジアルジア・シスト	0　個/10L				
― 以下余白 ―					

備考	

検査期間	令和6年9月25日 ～ 令和6年10月4日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

No. 24-WA-6119

原水水質試験（検査）結果書

令和 6 年 10 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 9 月 25 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	間物浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 9 月 25 日　10 時 15 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　水科　龍次
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 17.0	水温(℃) 19.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個/10L				
ジアルジア・シスト	0　個/10L				
― 以下余白 ―					

備考			
検査期間	令和6年9月25日 ～ 令和6年10月4日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

No. 24-WA-6120

原水水質試験（検査）結果書

令和 6 年 10 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 9 月 25 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	橋倉浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 9 月 25 日　11 時 20 分		
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　水科　龍次		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	21.0	水温(℃)	22.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個/10L				
ジアルジア・シスト	0　個/10L				
― 以下余白 ―					

備考	

検査期間	令和6年9月25日 ～ 令和6年10月4日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

No. 24-WA-6121

原水水質試験（検査）結果書

令和 6 年 10 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 9 月 25 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	八倉浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 9 月 25 日　11 時 00 分		
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　水科　龍次		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	20.0	水温(℃)	21.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個/10L				
ジアルジア・シスト	0　個/10L				
― 以下余白 ―					

備考	

検査期間	令和6年9月25日 ～ 令和6年10月4日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

No. 24-WA-6122

原水水質試験（検査）結果書

令和 6 年 10 月 7 日

神流町長　田村　利男　様

令和 6 年 9 月 25 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	山室浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 6 年 9 月 25 日　10 時 40 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課　水科　龍次
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 20.0	水温(℃) 20.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個/10L				
ジアルジア・シスト	0 個/10L				
― 以下余白 ―					

備考	
検査期間	令和6年9月25日 ～ 令和6年10月4日
検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史