No. 24-WA-10147

# 原水水質試験（検査）結果書

令和 7 年 1 月 29 日

神流町長　田村　利男　様

令和 7 年 1 月 23 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 麻生浄水場 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 水源 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 7 年 1 月 23 日　9 時 00 分 | | |
| 原水・浄水 | 原水 | 採水者名 | 産業建設課　千木良　勇祐 | | |
| 天候 | (前日) 晴　(当日) 晴 | 気温(℃) | -1.0 | 水温(℃) | 4.0 |
| 検査方法 | 平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | | 検査項目 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸菌（定性） | 陰性 | | | | |
| 嫌気性芽胞菌（定量） | 0　CFU/100mL | | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

| 備考 | |
|---|---|
| | |
| 検査期間 | 令和7年1月23日 ～ 令和7年1月24日 |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者　山口　貴史 |

No. 24-WA-10148

# 原水水質試験（検査）結果書

令和 7 年 1 月 29 日

神流町長　田村　利男　様

令和 7 年 1 月 23 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 万場第２浄水場 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 水源 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 7 年 1 月 23 日　9 時 30 分 | | |
| 原水・浄水 | 原水 | 採水者名 | 産業建設課　千木良　勇祐 | | |
| 天候 | (前日) 晴　(当日) 晴 | 気温 (℃) | 1.0 | 水温 (℃) | 4.0 |
| 検査方法 | 平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | | 検査項目 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸菌（定性） | 陽性 | | | | |
| 嫌気性芽胞菌（定量） | 0　CFU/100mL | | | | |
| — 以下余白 — | | | | | |

| 備考 |
|---|
| |

| 検査期間 | 令和7年1月23日 ～ 令和7年1月24日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者　山口　貴史 |
|---|---|---|---|

No. 24-WA-10149

# 原水水質試験（検査）結果書

令和 7 年 1 月 29 日

神流町長　田村　利男　様

令和 7 年 1 月 23 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 万場第１浄水場 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 水源 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 7 年 1 月 23 日　9 時 45 分 | | |
| 原水・浄水 | 原水 | 採水者名 | 産業建設課　千木良　勇祐 | | |
| 天候 | (前日) 晴　(当日) 晴 | 気温(℃) | 0.0 | 水温(℃) | 3.0 |
| 検査方法 | 平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | | 検査項目 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸菌（定性） | 陰性 | | | | |
| 嫌気性芽胞菌（定量） | 1　CFU/100mL | | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

| 備考 | |
|---|---|
| | |
| 検査期間 | 令和7年1月23日 ～ 令和7年1月24日 |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者　山口　貴史 |

No. 24-WA-10150

# 原水水質試験（検査）結果書

令和 7 年 1 月 29 日

神流町長　田村　利男　様

令和 7 年 1 月 23 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 小平浄水場 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 水源 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 7 年 1 月 23 日　10 時 00 分 | | |
| 原水・浄水 | 原水 | 採水者名 | 産業建設課　千木良　勇祐 | | |
| 天候 | (前日) 晴　(当日) 晴 | 気温(℃) | 3.0 | 水温(℃) | 2.0 |
| 検査方法 | 平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | | 検査項目 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸菌（定性） | 陰性 | | | | |
| 嫌気性芽胞菌（定量） | 1　CFU/100mL | | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

| 備考 |
|---|
| |

| 検査期間 | 令和7年1月23日 ～ 令和7年1月24日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者　山口　貴史 |
|---|---|---|---|

No. 24-WA-10151

# 原水水質試験（検査）結果書

令和 7 年 1 月 29 日

神流町長　田村　利男　様

令和 7 年 1 月 23 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 青梨浄水場 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 水源 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 7 年 1 月 23 日　10 時 45 分 | | |
| 原水・浄水 | 原水 | 採水者名 | 産業建設課　千木良　勇祐 | | |
| 天候 | (前日) 晴　(当日) 晴 | 気温 (℃) | 1.0 | 水温 (℃) | 2.0 |
| 検査方法 | 平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | | 検査項目 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸菌（定性） | 陰性 | | | | |
| 嫌気性芽胞菌（定量） | 0　CFU/100mL | | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

| 備考 |
|---|
| |

| 検査期間 | 令和7年1月23日 ～ 令和7年1月24日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者　山口　貴史 |
|---|---|---|---|

No. 24-WA-10152

# 原水水質試験（検査）結果書

令和 7 年 1 月 29 日

神流町長　田村　利男　様

令和 7 年 1 月 23 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 船子浄水場 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 水源 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 7 年 1 月 23 日　10 時 20 分 | | |
| 原水・浄水 | 原水 | 採水者名 | 産業建設課　千木良　勇祐 | | |
| 天候 | (前日) 晴　(当日) 晴 | 気温 (℃) | 1.0 | 水温 (℃) | 3.0 |
| 検査方法 | 平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | | 検査項目 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸菌（定性） | 陽性 | | | | |
| 嫌気性芽胞菌（定量） | 860　CFU/100mL | | | | |
| — 以下余白 — | | | | | |

| 備考 |
|---|
| |

| 検査期間 | 令和7年1月23日 ～ 令和7年1月24日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者　山口　貴史 |
|---|---|---|---|

No. 24-WA-10201

# 原水水質試験（検査）結果書

令和 7 年 2 月 3 日

神流町長　田村　利男　様

令和 7 年 1 月 30 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 船子浄水場 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 水源 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 7 年 1 月 30 日　11 時 10 分 | | |
| 原水・浄水 | 原水 | 採水者名 | 産業建設課　千木良　勇祐 | | |
| 天候 | (前日) 晴　(当日) 晴 | 気温(℃) | 2.0 | 水温(℃) | 4.0 |
| 検査方法 | 平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | | 検査項目 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸菌（定性） | 陰性 | | | | |
| 嫌気性芽胞菌（定量） | 1　CFU/100mL | | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

| 備考 |
|---|
| |

| 検査期間 | 令和7年1月30日 ～ 令和7年1月31日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者　山口　貴史 |
|---|---|---|---|

No. 24-WA-10153

# 原水水質試験（検査）結果書

令和 7 年 1 月 29 日

神流町長　田村　利男　様

令和 7 年 1 月 23 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 魚尾浄水場 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 水源 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 7 年 1 月 23 日　11 時 00 分 | | |
| 原水・浄水 | 原水 | 採水者名 | 産業建設課　千木良　勇祐 | | |
| 天候 | (前日) 晴　(当日) 晴 | 気温 (℃) | 4.0 | 水温 (℃) | 5.0 |
| 検査方法 | 平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | | 検査項目 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸菌（定性） | 陰性 | | | | |
| 嫌気性芽胞菌（定量） | 0　CFU/100mL | | | | |
| — 以下余白 — | | | | | |

| 備考 |
|---|
| |

| 検査期間 | 令和7年1月23日 ～ 令和7年1月24日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者　山口　貴史 |
|---|---|---|---|

No. 24-WA-10154

# 原水水質試験（検査）結果書

令和 7 年 1 月 29 日

神流町長　田村　利男　様

令和 7 年 1 月 23 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 白水浄水場 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 水源 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 7 年 1 月 23 日　11 時 15 分 | | |
| 原水・浄水 | 原水 | 採水者名 | 産業建設課　千木良　勇祐 | | |
| 天候 | (前日) 晴　(当日) 晴 | 気温 (℃) | 2.0 | 水温 (℃) | 2.0 |
| 検査方法 | 平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | | 検査項目 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸菌（定性） | 陰性 | | | | |
| 嫌気性芽胞菌（定量） | 0　CFU/100mL | | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

| 備考 |
|---|
| |

| 検査期間 | 令和7年1月23日 ～ 令和7年1月24日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者　山口　貴史 |
|---|---|---|---|

No. 24-WA-10155

# 原水水質試験（検査）結果書

令和 7 年 1 月 29 日

神流町長　田村　利男　様

令和 7 年 1 月 23 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 神ヶ原浄水場 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 水源 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 7 年 1 月 23 日　11 時 40 分 | | |
| 原水・浄水 | 原水 | 採水者名 | 産業建設課　千木良　勇祐 | | |
| 天候 | (前日) 晴　(当日) 晴 | 気温(℃) | 5.0 | 水温(℃) | 6.0 |
| 検査方法 | 平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | | 検査項目 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸菌（定性） | 陰性 | | | | |
| 嫌気性芽胞菌（定量） | 0　CFU/100mL | | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

| 備考 |
|---|
| |

| 検査期間 | 令和7年1月23日 ～ 令和7年1月24日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者　山口　貴史 |
|---|---|---|---|

No. 24-WA-10156

# 原水水質試験（検査）結果書

令和 7 年 1 月 29 日

神流町長　田村　利男　様

令和 7 年 1 月 23 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 平原浄水場 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 水源 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 7 年 1 月 23 日　11 時 50 分 | | |
| 原水・浄水 | 原水 | 採水者名 | 産業建設課　千木良　勇祐 | | |
| 天候 | (前日) 晴　(当日) 晴 | 気温(℃) | 4.0 | 水温(℃) | 3.0 |
| 検査方法 | 平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | | 検査項目 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸菌（定性） | 陰性 | | | | |
| 嫌気性芽胞菌（定量） | 0　CFU/100mL | | | | |
| — 以下余白 — | | | | | |

| 備考 |
|---|
| |

| 検査期間 | 令和7年1月23日 ～ 令和7年1月24日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者　山口　貴史 |
|---|---|---|---|

No. 24-WA-10157

# 原水水質試験（検査）結果書

令和 7 年 1 月 29 日

神流町長　田村　利男　様

令和 7 年 1 月 23 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 間物浄水場 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 水源 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 7 年 1 月 23 日　13 時 20 分 | | |
| 原水・浄水 | 原水 | 採水者名 | 産業建設課　千木良　勇祐 | | |
| 天候 | (前日) 晴　(当日) 晴 | 気温 (℃) | 4.0 | 水温 (℃) | 4.0 |
| 検査方法 | 平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | | 検査項目 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸菌（定性） | 陰性 | | | | |
| 嫌気性芽胞菌（定量） | 0　CFU/100mL | | | | |
| — 以下余白 — | | | | | |

| 備考 |
|---|
| |

| 検査期間 | 令和7年1月23日 ～ 令和7年1月24日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者　山口　貴史 |
|---|---|---|---|

No. 24-WA-10158

# 原水水質試験（検査）結果書

令和 7 年 1 月 29 日

神流町長　田村　利男　様

令和 7 年 1 月 23 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 橋倉浄水場 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 水源 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 7 年 1 月 23 日　12 時 25 分 | | |
| 原水・浄水 | 原水 | 採水者名 | 産業建設課　千木良　勇祐 | | |
| 天候 | (前日) 晴　(当日) 晴 | 気温 (℃) | 4.0 | 水温 (℃) | 5.0 |
| 検査方法 | 平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | | 検査項目 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸菌（定性） | 陰性 | | | | |
| 嫌気性芽胞菌（定量） | 0　CFU/100mL | | | | |
| — 以下余白 — | | | | | |

| 備考 |
|---|
| |

| 検査期間 | 令和7年1月23日 ～ 令和7年1月24日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者　山口　貴史 |
|---|---|---|---|

No. 24-WA-10159

# 原水水質試験（検査）結果書

令和 7 年 1 月 29 日

神流町長　田村　利男　様

令和 7 年 1 月 23 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 八倉浄水場 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 水源 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 7 年 1 月 23 日　12 時 40 分 | | |
| 原水・浄水 | 原水 | 採水者名 | 産業建設課　千木良　勇祐 | | |
| 天候 | (前日) 晴　(当日) 晴 | 気温 (℃) | 3.0 | 水温 (℃) | 4.0 |
| 検査方法 | 平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | | 検査項目 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸菌（定性） | 陰性 | | | | |
| 嫌気性芽胞菌（定量） | 1　CFU/100mL | | | | |
| — 以下余白 — | | | | | |

| 備考 | |
|---|---|
| | |

| 検査期間 | 令和7年1月23日 ～ 令和7年1月24日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者　山口　貴史 |
|---|---|---|---|

No. 24-WA-10160

# 原水水質試験（検査）結果書

令和 7 年 1 月 29 日

神流町長　田村　利男　様

令和 7 年 1 月 23 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 山室浄水場 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 水源 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 7 年 1 月 23 日 | 12 時 20 分 | |
| 原水・浄水 | 原水 | 採水者名 | 産業建設課 千木良 勇祐 | | |
| 天候 | (前日) 晴 (当日) 晴 | 気温 (℃) | 4.0 | 水温 (℃) | 3.0 |
| 検査方法 | 平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | | 検査項目 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸菌（定性） | 陰性 | | | | |
| 嫌気性芽胞菌（定量） | 0 CFU/100mL | | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

| 備考 | |
|---|---|
| | |
| 検査期間 | 令和7年1月23日 ～ 令和7年1月24日 |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |